



NIP: 755-000-63-59
Regon: 530556655
Nr KRS: 0000100300

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku
Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.
48-200 Prudnik ul. Poniatowskiego 1

tel/fax: 0 77 4363617, 4362755
e mail: zwikprudnik@poczta.onet.pl
www.zwikprudnik.opalnet.pl

Sąd Rejonowy w Opolu,
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego:
20 488 650,00 zł

Zakres usług:


- zaopatrzenie w wodę
- odprowadzanie ścieków
- wywóz nieczystości płynnych
- usuwanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych
- czyszczenie kanalizacji samochodami specjalnymi S.C. – 21i S.W. – 21
- wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz pompowni wody i ścieków
- wykonawstwo przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
- usługi transportowe
- usługi sprzętem budowlanym
- usługi warsztatowe
- doradztwo i opinie w zakresie branży wodociągowej, kanalizacyjnej i gospodarki wodnościekowej

Specjalizacja:

Wykonywanie robót wodociągowych i kanalizacyjnych w trudnych warunkach miejskich

Konto:

ING Bank Śląski S.A./Nysa
58 1050 1490 1000 0022 7794 8770
Bank Spółdzielczy Prudnik
43 8905 0000 2000 0018 9604 0001



L.dz. TI/ 2067 /44/08/2011

Prudnik, dnia 18.08.2011 r.

Dot. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 235020-20101 z dnia 08.08.2011 r

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 18.08.2011 r.
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego nr 235020-2011 z dnia: 08.08.2011r: na

Dostawę i zabudowę pompowni wody III st. CHOCIM wraz z zasilaniem i zagospodarowaniem terenu przeznaczonej dla inwestycji pn. „Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej dla rejonu Prudnik – Chocim – Dębowiec”,

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie z dnia 18.08.2011 r.

1. Czy zamawiający dopuszcza zamontowanie falowników i sterowników dla pomp z zestawu hydroforowego w szafie sterowniczej przy zestawie hydroforowym?

Odpowiedź:

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza zamontowanie falowników i sterowników dla pomp w szafie sterowniczej przy zestawie hydroforowym. Każda pompa powinna być wyposażona w niezależny falownik i sterownik.

**DYREKTOR FINANSOWY
PROKURENT**

Bogusława Drobnińska

PROKURENT

mgr Adam Szczepański