



**NIP: 755-000-63-59**  
Regon: 530556655  
Nr KRS: 0000100300

## Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku

Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.  
48-200 Prudnik ul. Poniatowskiego 1

tel/fax: 0 77 4363617, 4362755  
e mail: [zwikprudnik@poczta.onet.pl](mailto:zwikprudnik@poczta.onet.pl)  
[www.zwikprudnik.opalnet.pl](http://www.zwikprudnik.opalnet.pl)

Sąd Rejonowy w Opolu,  
VIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
Wysokość kapitału zakładowego:  
20 488 650,00 zł

### Zakres usług:


- zaopatrzenie w wodę
- odprowadzanie ścieków
- wywóz nieczystości płynnych
- usuwanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych
- czyszczenie kanalizacji samochodami specjalnymi S.C. – 21i S.W. – 21
- wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz pompowni wody i ścieków
- wykonawstwo przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
- usługi transportowe
- usługi sprzętem budowlanym
- usługi warsztatowe
- doradztwo i opinie w zakresie branży wodociągowej, kanalizacyjnej i gospodarki wodnościekowej

### Specjalizacja:

Wykonywanie robót wodociągowych i kanalizacyjnych w trudnych warunkach miejskich

### Konto:

ING Bank Śląski S.A./Nysa  
58 1050 1490 1000 0022 7794 8770  
Bank Spółdzielczy Prudnik  
43 8905 0000 2000 0018 9604 0001



L.dz. TI/ *2320* /52/09/2011

Prudnik, dnia 14.09.2011 r.

**Dot. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 270848 - 2011 z dnia 02.09.2011 r**

**Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 13.09.2011 r.**  
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu  
nieograniczonego nr 270848-2011 z dnia: 02.09.2011 r: na

**Dostawę i zabudowę przepompowni ścieków sanitarnych PS 1 w miejscowości Chocim wraz z zasilaniem energetycznym i zagospodarowaniem terenu przeznaczonej do realizacji inwestycji pn. „Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej dla rejonu Prudnik – Chocim – Dębowiec”.**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz odpowiedzi na zadane pytanie:

### Pytanie z dnia 13.09.2011 r.

1. W związku z ogłoszeniem przetargu zwracamy się z pytaniem czy w obowiązku wykonawcy należy wykonanie złącza kablowego ZK czy tylko połączenie kablem szafki pompowni ze złączem kablowym?

### Odpowiedź:

Ad. 1. Wykonawca zamówienia nie wykonuje złącza kablowego ZK. Złącze kablowe ZK wykonuje Zakład Energetyczny. Wykonawca wykonuje instalacje elektryczną przepompowni ścieków od ZK do szafki sterowniczej, pomp, oświetlenia.

**PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR SPÓŁKI**

*[Podpis]*  
mgr inż. Paweł Kawecki