



Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku

Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.

48-200 Prudnik ul. Poniatowskiego 1

NIP: 755-000-63-59 , Regon: 530556655

tel/fax: 0 77 4363617, 4362730

www.zwikprudnik.pl , [email:zwikprudnik@poczta.onet.pl](mailto:zwikprudnik@poczta.onet.pl)

Sąd Rejonowy w Opolu,
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000100300
Wysokość kapitału zakładowego:
31 085 710,00 zł

Zakres usług:

- odprowadzanie ścieków
- zaopatrzenie w wodę
- wywóz nieczystości płynnych
- usuwanie awarii wodociągowych
- i kanalizacyjnych
- czyszczenie kanalizacji
- samochodami specjalnymi
- SCK – 3 i SW – 201A
- projektowanie i wykonawstwo
- sieci i przyłączy wodociągowych,
- kanalizacyjnych oraz pompowni
- wody i ścieków
- usługi transportowe
- usługi sprzętem budowlanym
- usługi warsztatowe
- doradztwo i opinie w zakresie
- branży wodociągowej,
- kanalizacyjnej i gospodarki
- wodno-ściekowej
- badania fiz-chem wody i ścieków

Specjalizacja:

Wykonywanie robót
wodociągowych i kanalizacyjnych
w trudnych warunkach miejskich

Konto:

ING Bank Śląski S.A./Nysa
58 1050 1490 1000 0022 7794 8770

Bank Spółdzielczy Prudnik
43 8905 0000 2000 0018 9604 0001



L.dz. TW-IV/690 146/03/2014

Prudnik, dnia 11.03.2014 r.

Dot. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 40313-2014 z dnia: 27.02.2014 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 07.03.2014.

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego nr 40313-2014 z dnia: 27.02.2014. pn:

Dostawę i budowę przepompowni ścieków sanitarnych P1 w miejscowości Niemysłowice przeznaczonej do realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Niemysłowice” – ETAP I.

W związku z zapytaniem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu j/w. Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) udziela wyjaśnień oraz odpowiedzi na zadanie pytania:

Pytanie nr. 1 z dnia 07.03.2014 r.

Proszę o udostępnianie na stronie zamawiającego pełnej dokumentacji geologicznej w celu sprawdzenia i skrupulatnego oszacowania kosztów wykonania wporów pod zbiornik pompowni i zgodnie z projektem wykonawczym oszacowania kosztów igłofiltrów w celu obniżenia zwierciadła wody.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Dokumentacja geologicznej w miejscowości Niemysłowice wykonana jest do głębokości ok. 3,0 m. Na podstawie wykonanych odwiertów geologicznych przewiduje się, iż w miejscu posadowienia przepompowni ścieków występują gliny (Gb, Gm, Gp) do głębokości ok. 3,0 m. Nie jest stwierdzone jakie grunty występują głębiej. Na podstawie przeprowadzonych prac przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemysłowice przy przepompowni do głębokości 4,5 m występował grunt gliniasty, wystąpiła woda gruntowa co wymagało pompownia wody.

W trakcie wizji lokalnej przedstawiono miejsce posadowienia przepompowni, pokazano trasę przebiegu kanału deszczowego, który też może mieć wpływ na napływ wody do wykopu.

Zadaniem wykonawcy jest oszacowanie nakładów i kosztów, jakie należy ponieść w celu prawidłowego zrealizowania zadania.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁKI

mgr inż. Paweł Kawecki