



Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku

Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.

48-200 Prudnik ul. Poniatowskiego 1

NIP: 755-000-63-59, Regon: 530556655

tel/fax: 0 77 4363617, 4362730

www.zwikprudnik.pl, email: zwikprudnik@poczta.onet.pl

Sąd Rejonowy w Opolu,
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000100300
Wysokość kapitału zakładowego:
31 085 710,00 zł

Zakres usług:

- odprowadzanie ścieków
- zaopatrzenie w wodę
- wywóz nieczystości płynnych
- usuwanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych
- czyszczenie kanalizacji
- samochodami specjalnymi
- SCK – 3 i SW – 201A
- projektowanie i wykonawstwo sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych oraz pompowni wody i ścieków
- usługi transportowe
- usługi sprzętem budowlanym
- usługi warsztatowe
- doradztwo i opinie w zakresie branży wodociągowej, kanalizacyjnej i gospodarki wodno-ściekowej
- badania fiz-chem wody i ścieków

Specjalizacja:

Wykonywanie robót wodociągowych i kanalizacyjnych w trudnych warunkach miejskich

Konto:

ING Bank Śląski S.A./Nysa
58 1050 1490 1000 0022 7794 8770

Bank Spółdzielczy Prudnik
43 8905 0000 2000 0018 9604 0001



L.dz. TW-IV/815 /59/03/2014

Prudnik, dnia 21.03.2014 r.

Dot. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 87978-2014 z dnia: 17.03.2014r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 20.03.2014.
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego nr. 87978-2014 z dnia: 17.03.2014 pn:

Wykonanie metodą bezwykopową przekroczenia drogi krajowej Nr 41 kanalizacją sanitarną grawitacyjną w ramach realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Niemysłowice” – ETAP I.

W związku z zapytaniem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu j/w. Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) udziela wyjaśnień oraz odpowiedzi na zadanie pytania:

Pytanie nr. 1 z dnia 20.03.2014 r.

Zwracam się z prośbą o udostępnienie dokumentacji geologicznej jak również profili poprzecznych dotyczących przewiertów sterowanych po drogą krajową nr 41 w miejscowości Niemysłowice.

Pytanie nr. 2 z dnia 20.03.2014 r.

Cz Zamawiający posiada dokumentację geologiczną dla w/w zadania. Jeśli tak prosimy o jej udostępnienie.

Odpowiedź na pytanie nr 1 i 2:

Dokumentacja geologicznej w miejscowości Niemysłowice wykonana jest do głębokości ok. 3,0 m. Na podstawie wykonanych odwiertów geologicznych przewiduje się, iż w miejscu planowanych przewiertów występuje grunt gliniasty (Gb, Gm, G) do głębokości ok. 3,0 m. Nie jest stwierdzone jakie grunty występują głębiej. Na podstawie przeprowadzonych prac przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemysłowice do głębokości 4,0 m występował grunt gliniasty, wystąpiła woda gruntowa co wymagało pompowni wody.

Dołączamy do SIWZ załącznik nr 8. Przedstawiający profile poprzeczne poszczególnych przejść pod drogą krajową nr 41.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁKI

mgr inż. Paweł Kawecki