



Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku

Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.

48-200 Prudnik ul. Poniatowskiego 1

NIP: 755-000-63-59 , Regon: 530556655

tel/fax: 0 77 4363617, 4362730

www.zwikprudnik.pl , email: biuro@zwikprudnik.pl

Sąd Rejonowy w Opolu,
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000100300
Wysokość kapitału zakładowego:
31 085 710,00 zł

Zakres usług:

- odprowadzanie ścieków
- zaopatrzenie w wodę
- wywóz nieczystości płynnych
- usuwanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych
- czyszczenie kanalizacji samochodami specjalnymi SKK – 3 i SW – 201A
- projektowanie i wykonawstwo sieci i przyłączy wodociągowych,

kanalizacyjnych oraz pompowni wody i ścieków

- usługi transportowe
- usługi sprzętem budowlanym
- usługi warsztatowe
- doradztwo i opinie w zakresie branży wodociągowej, kanalizacyjnej i gospodarki wodno-ściekowej
- badania fiz-chem wody i ścieków

Specjalizacja:

Wykonywanie robót wodociągowych i kanalizacyjnych w trudnych warunkach miejskich

Konto:

ING Bank Śląski S.A.O/Nysa
58 1050 1490 1000 0022 7794 8770

Bank Spółdzielczy Prudnik
43 8905 0000 2000 0018 9604 0001



L.dz. TW-II/2294/26 /08/2018

Prudnik, dnia 31.08.2018r.

Dot. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 604320-N-2018 z dnia 14.08.2018r

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 29.08.2018

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego nr 604320-N-2018 z dnia 14.08.2018r. pn.:

” Termomodernizacja obiektów stacji uzdatniania wody przy ul. Prężyńskiej 30 w Prudniku”.

W związku z zapytaniem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu j/w. Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1020) udziela odpowiedzi na zadanie pytania:

Pytanie z dnia 29.08.2018r.:

Pytanie nr 1.

W przedmiarach część elektryczna widnieje pozycja: czujka alarmowa, kamera zewnętrzna. Proszę o więcej informacji. W opisie nie ma informacji o monitoringu i instalacji alarmowej.

Odpowiedź na pytanie nr 1.

Zamawiający informuje, że wszystkie informacje dotyczące zamówienia znajdują się w SIWZ.

Zamawiający informuje, iż obiekt przewidziany do termomodernizacji wyposażony jest w kamery monitoringu oraz czujki ruchu. W związku z powyższym należy uwzględnić przeniesienie w/w instalacji na nowo wykonaną elewację, wszystko w porozumieniu z Zamawiającym.

DYREKTOR TECHNICZNY
PROKURENT
mgr Adam Szczepański