



Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku

Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.

48-200 Prudnik ul. Poniatowskiego 1

NIP: 755-000-63-59, Regon: 530556655

tel/fax: 0 77 4363617, 4362730

www.zwikprudnik.pl, [email:zwikprudnik@poczta.onet.pl](mailto:zwikprudnik@poczta.onet.pl)

Sąd Rejonowy w Opolu,
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000100300
Wysokość kapitału zakładowego:
31 085 710,00 zł

Zakres usług:

- odprowadzanie ścieków
- zaopatrzenie w wodę
- wywóz nieczystości płynnych
- usuwanie awarii wodociągowych
- i kanalizacyjnych
- czyszczenie kanalizacji
- samochodami specjalnymi SCK – 3 i SW – 201A
- projektowanie i wykonawstwo sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych oraz pompowni wody i ścieków
- usługi transportowe
- usługi sprzętem budowlanym
- usługi warsztatowe
- doradztwo i opinie w zakresie branży wodociągowej,
- kanalizacyjnej i gospodarki
- wodno-ściekowej
- badania fiz-chem wody i ścieków

Specjalizacja:

Wykonywanie robót wodociągowych i kanalizacyjnych w trudnych warunkach miejskich

Konto:

ING Bank Śląski S.A.O/Nysa
58 1050 1490 1000 0022 7794 8770
Bank Spółdzielczy Prudnik
43 8905 0000 2000 0018 9604 0001



L.dz. TW-II/2052/108/08/2015

Prudnik dn.03.08.2015r.

Dot. : zapytania o cenę wykonania dokumentacji projektowej termomodernizacji dwóch obiektów kubaturowych na stacji uzdatniania wody w Prudniku przy ul. Poniatowskiego 1 - **odpowiedzi na zapytania.**

1.Czy Zamawiający posiada inwentaryzacją budowlaną obiektów podlegających termomodernizacji?.

Odp.: Zamawiający posiada inwentaryzacją budowlaną uproszczoną.

2. Jakie kubatury posiadają obiekty podlegające termomodernizacji?.

Odp.: budynek administr.- ca.1050m³,bud. produkcyjno-socjalny - ca.1450m³

3.Ze względu na wprowadzenie w zapytaniu branży sanitarnej i elektrycznej, proszę o szczegółowe opisanie zakresu zadania dotyczące branży sanit. i elekt.?

Odp.:w branży sanitarnej: instalacja gazowa z dwoma kotłami dwufunkcyjnymi oraz instalacja c.o.; w branży elektrycznej instalacja wewnętrzna dwóch kotłowni oraz inst. wewn. zmodern. pomieszczeń sanitarnych w bud. administr. 4.Czy projekt termomodernizacji ma zawierać tylko rozwiązania z zakresu docieplenia budynków czy też również rozwiązania związane z wymianą stolarki drzwiowej i okiennej, a także rozwiązania dotyczące wymiany systemu c.o. polegającego na modernizacji kotłowni i systemu grzejników oraz instal. elektrycznej i przyłączy nowego systemu ogrzewania?.

Odp.:częściowa odpowiedź j.w.; zadanie winno obejmować termomodernizację obiektów na podstawie audytu energetycznego, co jest oczywiste, że należy zmodernizować wszystkie przegrody budowlane łącznie ze stolarką.

5.Czy w ramach projektu termomodernizacji należy zaprojektować kolorystykę budynków?.

Odp.: na pewno dla bud administracyjnego; budynek produkcyjno-socjalny jest budynkiem zabytkowym, stąd całość postępowania w uzgodnieniu ze służbami konserwatorskimi /nie przewiduje się zmiany kolorystyki/.

6.Czy Zamawiający posiada przyłącza umożliwiające zmianę sposobu ogrzewania obiektów?.

Odp.: przyłącze gazowe po stronie Spółki Gazownictwa, w trakcie realizacji.

7.Czy w razie konieczności wykonania projektu nowych przyłączy Zamawiający dostarcza mapy do celów projektowych, czy leży to po stronie Wykonawcy.

Odp.: mapy do celów projektowych po stronie wykonawcy.

ZGC