

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 235020-2011 z dnia 2011-08-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Prudnik

Zamówienie obejmuje: dostawę fabrycznie nowego zestawu pompowego wody III stopnia wraz z montażem w miejscowości Chocim, na terenie udostępnionym przez Stadninę Koni Chocim. Zgodnie z wytycznymi technologicznymi przewiduje się...

Termin składania ofert: 2011-08-23

Prudnik: Dostawa i zabudowa pompowni wody III st. CHOCIM wraz z zasilaniem i zagospodarowaniem terenu przeznaczonych dla inwestycji pn. Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej dla rejonu Prudnik - Chocim - Dębowiec

Numer ogłoszenia: 277558 - 2011; data zamieszczenia: 07.09.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 235020 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Zakład Wodociągów i Kanalizacji Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik, woj. opolskie, tel. 077 4363617, faks 077 4363617.

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Inny: Spółka prawa handlowego ze 100% udziałem gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Dostawa i zabudowa pompowni wody III st. CHOCIM wraz z zasilaniem i zagospodarowaniem terenu przeznaczonych dla inwestycji pn. Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej dla rejonu Prudnik - Chocim - Dębowiec.

II.2) **Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

II.3) **Określenie przedmiotu zamówienia:** Zamówienie obejmuje: dostawę fabrycznie nowego zestawu pompowego wody III stopnia wraz z montażem w miejscowości Chocim, na terenie udostępnionym przez Stadninę Koni Chocim. Zgodnie z wytycznymi technologicznymi przewiduje się zastosowanie pompowni kontenerowej. Kontener wyposażony powinien być w szafkę przyłączeniową, kompletną instalację elektryczną oraz zestaw hydroforowy. Zestaw 5 - pompowy z 3- pompami wielostopniowymi, pionowymi oraz 2- pompami pionowymi dla celów p.poż. Zestaw dla celów bytowych uwzględnić jedną pompę rezerwową. Pompa rezerwowa będzie stanowiła rezerwę czynną, która także będzie pracowała w trybie zmiany pompy wiodącej. Każda pompa musi być wyposażona w przetwornice częstotliwości. Zestaw pompowy powinien posiadać do każdej pompy falownik i sterownik (układ wielofalownikowy i wielosterownikowy), co powinno zwiększać bezpieczeństwo pracy zestawu. W przypadku awarii jednego ze sterowników, jego pracę przejmuje drugi sterownik, kontynuując dostarczanie wody. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z: - Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia - Metryką projektu: Projekt budowlano - wykonawczy część budowlano - technologiczna, POMPOWIA III st. (CHOCIM) - załącznik nr 9. - Przedmiar robót budowlano -

instalacyjnych pompowni wody III st. Chocim - załącznik nr 10. - Metryką projektu: Projekt przyłącza energetycznego - zasilanie pompowni wody kablem YKY 5x35mm², - załącznik nr 11. - Przedmiarem robót elektrycznych pompowni wody III st. Chocim - załącznik nr 12. Wszędzie tam gdzie w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót do opisu zastosowanych materiałów lub innej części zamówienia użyto nazwy marki/producenta przyjmuje się, że mogą być zastosowane rozwiązania równoważne (nie gorsze) lub lepsze. Wskazanie marki czy producenta ma charakter jedynie przykładowy i użyte jest w celu określenia standardów, jakości i klasy wymaganych w odniesieniu do stosowanych materiałów. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania materiałów zamiennych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.12.24.80-8, 38.81.00.00-6, 51.10.00.00-3, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Umowa nr:00018-6921-UM0800026/09 z dnia 24 lutego 2010 r.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

A-ZET D. Kozera Sp. J, ul. Maciejkowicka 26, 41-503 Chorzów, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 323643,28 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 318539,42

Oferta z najniższą ceną: 318539,42 / Oferta z najwyższą ceną: 549810,00

Waluta: PLN.

**PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁKI**

mgr inż. Paweł Kawecki